Rapport d etalonnage simple

Date		**TAG / KKS**	
Designation	Transmetteur pression	**Type instrument**	4-20 mA
Plage	0-10	**Unite**	bar
Technicien			

POINT	REFERENCE	MESURE	ERREUR	TOLERANCE	INCERTITUDE	RESULTAT
0 %	0 bar	0 bar	0 bar	+/- 0.05	0.02	OK
25 %	2.5 bar	2.5 bar	0 bar	+/- 0.05	0.02	OK
50 %	5 bar	5 bar	0 bar	+/- 0.05	0.02	OK
75 %	7.5 bar	7.49 bar	-0.01 bar	+/- 0.05	0.02	OK
100 %	10 bar	10 bar	0 bar	+/- 0.05	0.02	OK

Conclusion rapide

Erreur maximale : 0.01
Incertitude maximale : 0.02
Regle de decision : |erreur| + incertitude <= tolerance
Points mesures : 5/5
Conclusion finale : CONFORME