InstruCal Pro

DOCUMENT DE DÉMONSTRATION

Rapport de contrôle de vanne

Vanne de régulation FV-202 | Positionneur 4-20 mA

Informations d'intervention

Contrôle de course sur banc fictif

Client fictif : Atelier Démo

Relevé des mesures

Commande (mA)	Consigne (%)	Montée (%)	Descente (%)
4,0	0	0,2	0,3
8,0	25	24,8	25,1
12,0	50	49,7	50,1
16,0	75	74,8	75,2
20,0	100	99,9	99,9

Résultat illustratif

Écart maximal illustratif : 0,3 point de pourcentage.

Données fictives, exemple éditorial.

Aucune mesure réelle ni attestation de conformité.